

5/12/22

הנדון: שאלות הבהרה למכרז פומבי 58/2022
אספקת משאבות ושירות לתחנות שאיבה לביוב בתחומי מוא"ז מרום הגליל

נשאלה שאלה בסיור קבלנים לגבי כתב הכמויות-
1. מה הכוונה בסעיפי האספקה של משאבות דגמי משאבות בורגיות
תוצרת "מונו" או ש"ע לאספקה על פי דרישה ?

תשובה 1. - הכוונה לאספקת משאבה קומפי כולל כל המרכיבים (סטטור, רוטור
פלקסי/קופלונג גוף המשאבה וכו') התקנה על בסיס הקיים אחד על אחד

למעט מנוע ותמסורת

בברכה,
חן אורנשטיין
מחלקת הנדסה-מ.א מרום הגליל