1. הארקה ראשית תסומן בכבל נחושת בגודל 16 מ"מ ר' (״1״) ותחובר לפס ההארקה הראשי.
   הארקת הפס תהיה מעל הקו הנכנס.
2. הגנות יתר נגד זרם חילוף ותמרור.מגיעה רק הגדרה
   המרחקים – הכנה בלבד.
3. הרכבה לפי תקן IEC-898.



מספר	תאור	תאריך

מס' תקן: IEC-898	מפרט: מפסק זרם חילוף מסוג C, 3x40A, 30mA, 36kA.	
BERESFI-L	לוח מגן ראשי – מדידה ומדרגות מעמד (הזמנה).	
מס' הגדרה	מס' הגדרה: 804-ח	
☐ בדיקה	0	
☐ הכנה	מהדורה	
☐ ביצוע		

מבצע		
בדיקה		
אישור		

מבצע		
בדיקה		
אישור		

27/12/2023		