



S1/1: Junction box made of poly-carbonate sealed IP55 with incoming and outgoing rail type terminal blocks, interconnections between the terminal blocks, fuses, over voltage protection for 1000VDC

S1/1: Junction box with 1000VDC disconnectors close to the inverter

INVERTER (A)
 Manuf.: Solaredge
 Model: SE25K
 Rated AC Power Output: 25kVA

עידון מס'	תאור העידכון	תאריך	חתימה
<p>סלימאן וישאחי-מהנדסים ויועצים בע"מ הנדסת חשמל וברקרה תכנון, יעוץ, פיקוד רח' דרך החורשות 8 ת.ד. 425 עכו 2451710 פקס: 04-9919156 טל: 04-9913446 מייל: INFO@SW-ENG.CO.IL</p>			
<p>הוכן עבור: מועצה אזורית-מרום הגליל</p>			
<p>נושא הפרויקט: מערכת סולאריות על גגות מבני משרדי ועד ריחניה</p>			
<p>שם הקובץ: סכימה חד קווית והארקות</p>			
מספר הפרויקט:	קנה מידה:	אישר:	תכנן:
3-1	1:1	סלימאן ו.	סלימאן ו.
מספר העדכון:	תאריך:	תאריך:	תאריך:
4077	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024
<input type="checkbox"/> לעיון	<input checked="" type="checkbox"/> למכרז	<input type="checkbox"/> לאישור	<input type="checkbox"/> לביצוע