



**S1/2:** Junction box made of poly-carbonate sealed IP55 with incoming and outgoing rail type terminal blocks, interconnections between the terminal blocks, fuses, over voltage protection for 1000VDC

**S2/1:** Junction box with 1000VDC disconnecter close to the inverter

**INVERTER (B)**  
 Manuf.: Solaredge  
 Model: SE25K  
 Rated AC Power Output:25kVA

עידון מסי	תאור העידון	תאריך	חתימה
<p><b>סלימאן וישאחי-מהנדסים ויועצים בע"מ</b>          הנדסת חשמל ו בקרה          תכנון, יעוץ, פיקוד          רח' דרך החורשת 8 ת.ד. 425 עכו 2451710          פקס: 04-9919156 טל: 04-9913446          מיל: INFO@SW-ENG.CO.IL</p>			
<p>הוכן עבור: <b>מועצה אזורית-מרום הגליל</b></p>			
<p>הפרויקט: <b>מערכת סולאריות על גגות מבני משרדי ועד ריחניה</b></p>		<p>נשוא הפרויקט: <b>סכימה חד קוויית והארקות</b></p>	
<p>שם הקובץ: J:\40\4077\תוכנית עבודה\4077-3.dwg Ver: 23.01.2024</p>			
שם	תכנון	שרטוט	ביקור
מספר הפרויקט:	מספר הידוע:	מספר עבאם	מספר עבאם
4077	1:1	22.01.2024	22.01.2024
<p>לעיון <input type="checkbox"/> לאישור <input type="checkbox"/> למכרז <input checked="" type="checkbox"/> לביצוע <input type="checkbox"/></p>			