



סימון	תאר
	גוף תאורה GEORGE LED 330 דגם HIGH BAY של שטינג' לירד או שריע תלוי בגובה H=6m
	גוף תאורה הצפון חוץ דגם הוריקן 100W, 4000K 13000lm IP66 של גנעש או שריע
	גוף תאורה צמוד תקרה/קיר דגם 23W frame של שטינג' 4000K 56010243 של גנעש או שריע
	גוף תאורת זירוס שקוע 3W
	מפסק מאור רגיל, כפול, מחליף H=1.6m
	שלט יציאת חרום
	קופסאת חיבורים 10x10x10
	גוף תאורה מרובע 60/60 שקוע תקרה 50W כדוגמת PANEL TS BACKLIT של חברת ארכה או שריע מאושר
	גוף תאורה ליד עגול שקוע לתקרה 22W דגם רוחם של חברת אקולד או שריע מאושר
	עמדת מפסקי הדלקה לתאורת אולם ספורט
	לוח חשמל ראשי, מותקן בתוך ארון באזורית אדריכל
	זוג, 16A תרומט חוד פאזי H=1.80m
	זוג, 16A מוגן מים H=1.2m
	עמדת 01ס הכוללת 4 שקעי שירות, 4 נקודות תקשורת H=1.2m
	נקי הונת חשמל מין או מ'ג על פי התכנית
	עמדת שקעים, שקוע תלת פאזי 3x16A, שקוע חוד פאזי 5 פינים 4 שקעים רגילים, נקי מלפון, נקי מחשב, נקי למיקרופון כרייה
	מסד מעי כרייה
	רמקול 8", 6w מותקן בתקרה ממומכת כולל גריל מתאים
	מרכיב מערכת טלוויזיה
	מצלמה פנימית H=2.4m
	מצלמה חיצונית H=2.4m
	רכות גילוי אש ראשית MFCU
	גלאי עשן מותקן בתקרה (בתאום עם תוכנית תיקורת, תאורה ומ.א.)
	צופר אזעקה עם נצנץ מוגן מים H=3.5m למערכת גילוי אש ועשן התקנה חיצונית
	צופר אזעקה עם נצנץ למערכת גילוי אש ועשן התקנה פנימית
	גלאי קורן, משדר מקלט
	לחוצן הפעלת הונואית שריפה H=1.8m
	פנל גילוי אש משנה, מפסק כיבוי חשמל ראשי מיקרופון כריית זירוס, 2 שקעי שירות, שקוע לטלפון

DATE	תאריך	DESCRIPTION	תאר	No	מס
------	-------	-------------	-----	----	----

REVISIONS	שינויים
-----------	---------

CLIENT ענבור

מועצה אזורית מרום הגליל

PLANT מתקן
מרכז ספורט מרום הגליל

TITLE נושא
תכנית חשמל, תקשורת ומני"מ

DATE	31.03.2025	שרטוט מס	25040-02
SCALE	ק.מ.	DRAW. No	25040-02
PLOT SCALE:	1:1	FILE NAME:	25040.dwg
DES.	ריאן	תכנון	
DRW.	בסמה	שרטוט	
CHK.	ריאן	בדק	
APR.	ריאן	אשר	

ר.ח. הנדסת חשמל
2515500 מילוד 218, ת.ד. 2515500
R.KH Electrical Engineering

Hurfish, PO Box 218, Post Code 2515500
משרד תכנון חשמל ותקשורת
טל. : 972-50-9550456
E-Mail: r.h.electricity@gmail.com