חזית 1

חזית 2

חזית 3

חזית 3

חזית 3

חזית 4

אולם

מבואת כניסה

מטבח ראשי

לובי- מעבר כניסה

מקרא קידוחים:

קיר/מחיצה קיים

קיר מחיצה מוצע

סגירת פתחי בניה

קו קיים תוואי משוער
יש לוודא תקינות קו
ע"י בדיקת אטימות בלחץ

FP-22" (Sch40)

עלייה לקומה 1

עלייה לקומה 1
הזנת מים חמים למקרה
ירידה מקומה 1

SP 40 mm
עלייה למקרה
וקומה 1

הוספת מו"ח לגמל מים

התחברות לקו קיים

+0.45
חשמת אדמה מ"שטח
הדוגמה המוגבה"

±0.00

תאריך	תפוצה											
	מכון התקנים	-	-	CCTMA	מועצת	מועצת אזו	מועצת	מועצת	מכון התקנים	מכון התקנים	מכון התקנים	מכון התקנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס'	תאריך	מהות העדכון
N	data	-

הוראות משותפות למערכות אינסטלציה:

צינור אויר	V
קולטן ביוב	S
הפרדת ביוב בין הקומות	Sep
מים	W
כיבוי אש	F
ספרינקלרים	SP/SPR
ניקוז ארונות / מסתורי כביסה	D
ניקוז מרפסות	B
ניקוז גגות	R

*** תכנית תאושר לביצוע לאחר קבלת אישור של אדריכל וקונסטרוקטור ***

±0.00=

מקרא למערכות מים

צנור מים קרים	CW
צנור מים חמים / צנרת סוכרית	HW
צנור מים אחרי מערי הגברת לחץ	W/Pump
ברז שופך-מים קרים	
עלייה או ירידה של צינור מים לצריכה	

מקרא למערכות מים לכיבוי אש קונבנציונלי

צנור כיבוי אש אחרי מערי הגברת לחץ	F/Pump
ברז שריפה חיצוני	
עמדת כיבוי אש כוללת: ברז שריפה 2" עם מצמד שטורץ.מגוף כדורי 1" גלגלון 3/4" באורך 30 מי עם מזנק סיכון ריסוס 2 זרנוקים באורך 15 מי עם מחברי שטורץ 2 מתפי כיבוי אבקה 6 קיג בכיא. הכל בתוך ארון כיבוי אש עשוי מפח בגודל 130/90/30 סימ , או בארון נגרות	
גלגלון 3/4" באורך 30 מי עם מזנק סיכון ריסוס **מגוף כדורי** ומארז כיבוי אש מפח בגודל 80/80/30 סימ או בתוך ארון מתוכנן ע"י אדריכל	
עלייה או ירידה של צינור כיבוי אש	

מקרא למערכות

שסתום אל חוזר	
מונע זרימה חוזרת (מזיח) מאושר ע"י משרד הבריאות	
כיוון זרימה	
ברז ביטחון	
מגוף בעליית צינור	
מגוף ניתוק/פתיחה מסוג "כדורי"	
צינור משנה כיוון זרימה מאופקי לאנכי	
אביזר "T"	
שרוול לפי דרישות הגיא או בקירות מיצוניים	
שרוול למעבר צינורות	

מזמין :

שם מזמין

שם פרויקט

שיפוץ
בית העם דובב

שם תכנית

קומת קרקע
מערכות מים וכב"א

מס' עבודה	מס' תכנית	מס' גרסין
No	GF-WF	-

התחלת עבודה	קנה מידה	מהדורה	סטטוס
data			לעיון ☐
תכנון שם	1:50	1	למכרז ■
אישור שם		29.07.2026	לביצוע * ☐

שם קובץ	
Beit Ha'am_R1.dwg	

על הקבלן לבצע העבודה בהתאם לתכניות והמפרטים בכפיפות לדרישות התקנים הישראלים העדכניים